

Attache antisismique pour luminaire

Data Solutions



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Fixe les attaches de lampe fluorescente aux éléments du bâti du plafond

Ne nécessite aucune chaîne supplémentaire ni aucun câble ou fil mou fixé sur l'attache

Permet de renforcer l'intégrité du système du profil en « T »

Reste en place malgré la force de la pression standard du tuyau d'incendie

Conforme aux spécifications du code de la construction et du code électrique des États-Unis

Satisfait également à l'exigence de fixation positive du code NEC® 410.16(C) pour la fixation solide des luminaires (attaches) conformément à la référence du Code de la construction AC184

Réutilisable et rentable

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Configuration du montage

SFCLTCF	402245	Acier	Brut	One 0.61 x 0.61 m Fixture
---------	--------	-------	------	------------------------------

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Essais de conformité aux normes UBC, NEC®, NBC et CEC.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.