

Zarządzanie kondensatem w przypadku Varistar LHX+ 45 / agregatu chłodniczego rządowego 45, podawanie od góry

Data Solutions

NUMER KATALOGOWY

24630-170



W przypadku instalacji, które pracują w niskich temperaturach wody chłodzonej, istnieje zwiększone ryzyko kondensacji. Woda kondensatu kapie do pojemnika na skropliny, gdzie zostanie zebrana. Zestaw ten umożliwia urządzeniu odprowadzanie wody kondensatu do sieci planowania zarządzania kondensatem.

Zestaw przeznaczony jest do instalacji z wodną kondensatu nad chłodnicą. Transportuje wodę za pomocą pompy powyżej poziomu tacy kondensatu

FUNKCJE

Zapewnia zarządzanie kondensatem w instalacjach o niskich temperaturach wody chłodzonej

Woda kondensatu gromadząca się wewnątrz tacy kondensatu / dolnego panelu chłodnicy zostanie usunięta

Można ją zamontować nawet po zamontowaniu chłodnicy

ATRYBUTY PRODUKTU

Typ produktu: Jednostka zarządzania

Rodzina produktów: RackChiller

Długość: 3000mm

Net Weight: 0.591kg

Liczba opakowań: 1

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa

instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.